

RIN.0003.2.2020/2

Boguchwała, 2020-07-13

Rada Miejska  
w Boguchwale

Odpowiadając na wniosek Pana Dominika Maziarza – Radnego Rady Miejskiej w Boguchwale – w sprawie wyczyszczenia i udrożnienia rowu przydrożnego przy ul. Straszewskiego oraz przebudowy przepustu pod koroną drogi gminnej nr 1088 w Boguchwale informuję, że przeprowadzona wizja lokalna w terenie wykazała, iż przedmiotowy przepust od strony napływu, tj. od ul. Przemysłowej posiada średnicę  $\phi 300$  mm. Większą średnicę posiada krąg betonowy od strony północno-wschodniej stanowiący wylot, tj.  $\phi 400$  mm. W związku z powyższym w terminie do dnia 30.09.2020 r. wymieniony zostanie odcinek przepustu ze średnicy  $\phi 300$  mm na  $\phi 400$  mm oraz zamontowana zostanie prefabrykowana ścianka czołowa.

W roku bieżącym nie planuje się do realizacji prac związanych z konserwacją rowu melioracyjnego.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

  
Szymon Hendzel  
Kierownik Referatu  
Infrastruktury

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Sprawę prowadzi: Paweł Soboń (17) 87-55-249